

Zustandszahlen zur Umrechnung von Gas-Betriebsvolumen in Gas-Normvolumen

(nach Maßgabe des DVGW-Arbeitsblattes G 685
unter Berücksichtigung der Höhenzone und des Drucks in mbar)

	Ahaus Wüllen Wessum	Alstätte	Ottenstein	Graes
Höhenzone in m	50	43	44	45
mbar	20	20	20	20
Z-Zahl	0,9636	0,9645	0,9645	0,9645
mbar	22	22	22	22
Z-Zahl	0,9655	0,9664	0,9664	0,9664
mbar	25	25	25	25
Z-Zahl	0,9683	0,9692	0,9692	0,9692
mbar	30	30	30	30
Z-Zahl	0,9730	0,9739	0,9739	0,9739
mbar	50	50	50	50
Z-Zahl	0,9917	0,9926	0,9926	0,9926
mbar	60	60	60	60
Z-Zahl	1,0010	1,0020	1,0020	1,0020
mbar	75	75	75	75
Z-Zahl	1,0151	1,0160	1,0160	1,0160
mbar	80	80	80	80
Z-Zahl	1,0197	1,0207	1,0207	1,0207
mbar	100	100	100	100
Z-Zahl	1,0385	1,0394	1,0394	1,0394